

KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	948539282
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2018.09.14.
Kérelmező neve:	Erdész Béla Sándor (132475350)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el?	jogi személy nevében
Felhasználás jellege:	gazdálkodó szervezet
Kérelem célja:	építési engedély
Kérelem tárgya:	Gyomaendrőd, TOP2.1.3-16 pályázat Csókás-zugi holt ág Hatház utcai 2,0x2,0 m -es átereszt vízjogi engedélyes terve
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa:	víziközmű és vízgazdálkodási építmények
Építmény funkciója:	Gátak, árvízvédelmi töltések
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:	1 km alatti hossz

MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:	1
Név:	Erbo-Plan Kft
Adószám:	11047272204
Cím:	5700 Gyula, Hold utca 10
Telefon:	+3666561940
E-mail cím:	kalman.sarkadi@erbo-plan.hu

ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Gyomaendrőd
Helyrajzi szám: 6317

Megadott tervezési terület:

POLYGON((782040.21 178169.33,782153.61 177978.93,782122.81 177950.93,782094.81
177963.53,781971.61 178167.93,782015.01 178201.53,782040.21 178169.33))

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

4024 Debrecen, Kossuth L. utca 41

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (EL):

Villamos energia

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

8600 Siófok, Tanácsház utca 5

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ):

Szénhidrogén

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.

– Kivételi hálózati információk:

Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Invitel Távközlési Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

2040 Budaörs, Edison utca 4

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1117 Budapest, Október huszonharmadika
utca 18.

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ):

Szénhidrogén

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.

– Kivételi hálózati információk:

Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

6724 Szeged, Pulz utca 44 A épület 3. emelet

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ):

Szénhidrogén

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

UPC Magyarország Kft.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1095 Budapest, Soroksári út 30-34

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító):	ACAD-ACAD-Gyomaendrőd-Csókás-zug_200x200_műtárgy_ENGEDÉLYES_Összreakoi (1002434)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.09.14.
Rögzítő neve:	Erdész Béla Sándor (132475350)
/ Fájlnév (azonosító):	Műszakileírás_javítás.pdf (1002439)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.09.14.
Rögzítő neve:	Erdész Béla Sándor (132475350)
/ Fájlnév (azonosító):	ACAD-Gyomaendrőd-Csókás-zug_200x200_műtárgy_ENGEDÉLYES_Összreakoi Elrendezés1.pdf (1002435)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.09.14.
Rögzítő neve:	Erdész Béla Sándor (132475350)
/ Fájlnév (azonosító):	Gyomaendrőd-Csókás-zug_műtárgy ÁTNÉZETI.pdf (1002436)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.09.14.
Rögzítő neve:	Erdész Béla Sándor (132475350)
/ Fájlnév (azonosító):	Gyomaendrőd-Csókás-zug_műtárgy Model (1).pdf (1002437)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2018.09.14.
Rögzítő neve:	Erdész Béla Sándor (132475350)

KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

ÜZEMELTETŐ NEVE:

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2018.09.18.

Ügyintéző neve:

Deák Csaba Imre (663148712)

Ügyintéző telefon:

+36307905303

Ügyintéző email cím:

csaba.deak@eon-hungaria.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2018.09.20.
Ügyintéző neve: Földvári Imre (698219360)
Ügyintéző telefon: +36303782849
Ügyintéző email cím: imre.foldvari@eon-hungaria.com
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

A „Gyomaendrőd, TOP 2.1.3-16 pályázat Csókás-zugi holtág Hatház utcai 2,0mx2,0m-es átereszt vízjogi engedélyezési terve” tárgyú terv alapján a tervezett létesítmény érinti az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában lévő 1 kV-os földkábeles-, 1 kV-os-, 22 kV-os légvezetékes közcélú hálózat biztonsági övezetét.

A 1 kV-os légvezetékes és földkábeles hálózat biztonsági övezete 1 m.
A 22 kV-os légvezetékes hálózat biztonsági övezete 5 m.

A benyújtott terv engedélyezéséhez a következő feltételek betartása mellett járunk hozzá.

Az alábbi előírásokat kell a tervezés során figyelembe venni, a kivitelezés során betartani:
az érvényben lévő vonatkozó szabványokat (MSZ 151; MSZ 13207/2000; MSZ 7487/2-80, MSZ 447:1998),
382/2007. (XII. 23.) Kormány rendelet az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról,
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonság övezetéről.

A földmunkák végzésekor a biztonsági övezeten belüli munkavégzés idejére szerelési szakfelügyeletet – szükség esetén feszültségmentesítést – kell kérni írásban a munka megkezdése előtt 21 nappal, társaságunk Szolnoki üzemétől.
A szabadvezetékes közcélú hálózat tartóoszlopait munkaárokkal megközelíteni legfeljebb 0,8 méteres vízszintes távolság tartásával szabad.
A nyilatkozatban leírtak be nem tartásából származó károkért, más következményekért – beleértve az esetleges fogyasztói kárigényeket is - az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt sem anyagi, sem más jellegű felelősséget nem vállal, adott esetben pedig követeléssel él.

Nyilatkozatunk az érintett területen esetleg meglévő fogyasztói tulajdonú vezetékekre nem vonatkozik.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2018.09.17.

Ügyintéző neve:

Boross Károly Emil (302549245)

Ügyintéző telefon:

+36205184213

Ügyintéző email cím:

kboross@fgsz.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

Invitel Távközlési Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2018.09.18.

Ügyintéző neve:

Kutasi Mátyás Ferenc (759139776)

Ügyintéző telefon:

06309854556

Ügyintéző email cím:

mkutasi@invitel.co.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2018.09.18.
Ügyintéző neve:	Kutasi Mátyás Ferenc (759139776)
Ügyintéző telefon:	06309854556
Ügyintéző email cím:	mkutasi@invitel.co.hu
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

GYOMAENDRŐD, Hatház utca(Fűzfás holtág). A meglévő hálózatunk szerepel a tervezési térképen. A földgátban futó földkábelünket az építés ideje alatt védelembe kell helyezni, a műszaki leírás alapján állványokkal, konzolokkal kell rögzíteni. A végleges kiváltást, védelembe helyezést meg kell tervezni. A fentiek miatt hálózatunk védelembe helyezése kiváltása szükséges, melyről kiváltási tervet kell készíteni szakági távközlési tervezővel, melyet 2 pld-ban kérünk benyújtani vizsgálatra, ezen jegyzőkönyv csak ebben az esetben jogosít kivitelezésre. A távközlési építés Golarits Réka hatáskörébe tartozik (+36 1 801-1597,+36 20 326-4989,golaritsr@invitel.co.hu)! innen kell árajánlatot kérni és a munkát megrendelni. Kivitelezéskor szakfelügyeletet kérünk megrendelni (06(30)9650882)! A 8/2012.(I.26.)NMHH rendeletben előírtakat kérjük betartani.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	1007979
Fájlnév:	537_Invitel.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2018.09.18.
Rögzítő neve:	Kutasi Mátyás Ferenc (759139776)
Fájlazonosító:	1007980
Fájlnév:	Általános előírások.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2018.09.18.
Rögzítő neve:	Kutasi Mátyás Ferenc (759139776)

ÜZEMELTETŐ NEVE:

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Nem

Rögzítés dátuma:

2018.09.24.

Ügyintéző neve:

Kardos Tamás (448834654)

Ügyintéző telefon:

+36-20-335-2512

Ügyintéző email cím:

tkardos@mol.hu

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

ÜZEMELTETŐ NEVE:

NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2018.09.17.

Ügyintéző neve:

Székely József (310022929)

Ügyintéző telefon:

06704436899

Ügyintéző email cím:

szekely.jozsef@nkm.energy

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2018.09.17.
Ügyintéző neve: Székely József (310022929)
Ügyintéző telefon: 06704436899
Ügyintéző email cím: szekely.jozsef@nkm.energy
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Tisztelt Cím!

A tárgyban szereplő munkával kapcsolatosan előterjesztett tervdokumentációt áttekintettük, összevetettük nyilvántartásunkkal és a feltöltött hozzájáruló nyilatkozatunkban leírtak, valamint a gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzendő munkára vonatkozó (a bányászatról szóló -1993. évi XLVIII. törvény- végrehajtásáról szóló -203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A §, 19/B §) rendeletben foglaltak maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk a létesítmény kivitelezéséhez. Egyéb előírások :

-A teljes kivitelezés idejére szakfelügyeletet írunk elő, amit munkakezdés előtt min. 3 nappal írásban kell megrendelni a Szeghalmi Üzemegységtől.

-A kivitelezési tevékenység megkezdése előtt a gázelosztó vezetéket fel kell tární szigorúan kézi erővel. A feltárást követően a gázelosztó vezeték állagmegóvás érdekében mechanikai védelemmel el kell látni, amit a kivitelezés teljes időtartama alatt fent kell tartani. A gázelosztó vezeték mechanikai védelem ellátásáról egyeztetni kell a Szeghalmi Üzemegységgel.

-A tervezett műtárgy és a gázelosztó vezeték közötti távolság a „Közmű és egyéb vezetékek elrendezés közterületen” lévő szabvány előírásainak megfelelően legyen kialakítva, amennyiben nem lehetséges a gázelosztó vezeték kiváltását meg kell rendelni a Szeghalmi Üzemegységtől

-A szakfelügyelet, valamint a kiváltás költségei a megrendelőt terheli.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét!

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	1003853
Fájlnév:	NYILATKOZAT_NKM_GAZ.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2018.09.17.
Rögzítő neve:	Székely József (310022929)

ÜZEMELTETŐ NEVE:	UPC Magyarország Kft.
-------------------------	-----------------------

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2018.09.18.
Ügyintéző neve:	Paróczy Balázs (655722645)
Ügyintéző telefon:	+3670/319-1814
Ügyintéző email cím:	paroczy.balazs@gmail.com

Kifejtés:

Nincs kiegészítés.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2018.09.18.
Ügyintéző neve:	Paróczy Balázs (655722645)
Ügyintéző telefon:	+3670/319-1814
Ügyintéző email cím:	paroczy.balazs@gmail.com
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltétel nélküli megadásáról
Kifejtés:	

A tárgyi létesítmény érinti a UPC Magyarország Kft. alépítményi hálózatát.

A közműegyeztetés kizárólag a tervező által átadott terven szereplő nyomvonalakra, nem az egész térképszelvényre érvényes. A kiviteli terven szereplő adatok helyességéért a tervező a felelős.

A hossz- és keresztaszelvény-rajzokon a UPC hálózatot a tényleges hálózatnak megfelelően, méretarányosan kell

ábrázolni. Külön szelvényrajzot (metszetet) kell készíteni azokról a helyekről, ahol a tervezett létesítmény a UPC hálózatot keresztezi.

A tárgyi létesítményt úgy kell megtervezni, illetve megépíteni, hogy az

MSZ 7487-2/80 közműelrendezési szabványban előírt biztonsági távolságok be legyenek tartva.

A UPC hálózat biztonságba helyezési, illetve átépítési költsége a 2003. évi C törvényben foglaltak szerint a beruházót terhelik.

Munkavégzés alatti előírások:

A távközlési hálózatot a keresztezési szakaszokon kutatóárokokkal kell feltárni.

A közműkeresztezéseket az MSZ 13207:2000 szabvány szerint kell kialakítani.

Amennyiben a munkaterület feltárásakor kiderül, hogy a szabvány szerinti előírt távolságok nem tarthatók, illetve egyéb ok miatt szükségessé válik a UPC alépítményi hálózat kiváltása, abban az esetben a 2003. évi C

törvény értelmében a beruházó költségére, a UPC beruházási osztályával történő egyeztetések alapján a UPC hálózat kiváltását meg kell tervezni és a közmű, valamint hatósági engedélyeztetési eljárást elvégezni.

A kiásott munkaárokban a keresztezett UPC hálózat megfelelő védelméről a terv szerint (alátámasztással, felfüggesztéssel, stb.) gondoskodni kell.

A UPC hálózat a többszöri tereprendezés következtében, a feltüntetett fektetési megírástól eltérő mélységben is előfordulhat.

A UPC hálózat közelében (2m-en belül) csak kézi földmunkavégzés történhet.

A UPC létesítmények fedlapjain anyagot tárolni nem szabad, azokat 2x2 m-es körzetben szabadon kell hagyni. A nyomvonalon csak olyan mennyiségű anyag tárolható, amelyet a UPC Magyarország kérésére a kivitelező képes 1 órán belül eltávolítani.

Szakfelügyelet:

A tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal írásban szakfelügyeletet kell megrendelni, valamint a

kivitelezés megkezdését bejelenteni a munkaterület pontos helyének meghatározásával, ill. áttekintő helyszínrajz melléklettel.

A szakfelügyelet megrendelését és a bejelentést követően a UPC Mo. Kft. műszaki ellenőre az adott munkaterületen

megjelenik. Felveszi a kapcsolatot a felelős építésvezetővel, egyeztetni az adott építés UPC nyomvonalra vonatkozó előírásait, feladatait, megbeszéli a felmerülő műszaki kérdéseket, és leigazoltatja a szakfelügyelet teljesítési igazolását. Ezt követően a UPC Mo. Kft. kiszámlázza a kivitelezőnek az egyszeri 60.000Ft+ÁFA műszaki

szakfelügyeleti díjat.

A munkakezdés bejelentésének, szakfelügyelet megrendelésének, a szakfelügyeleti díj átutalásának

elmaradása esetén nem járunk hozzá az adott létesítmény használatbavételi engedélyének kiadásához. A munkaterület átadásátvételi eljárásra az UPC Magyarország Kft.-t meg kell hívni. Az UPC Magyarország Kft. földalatti hálózatával érintett területen történt munkavégzés esetében a takarási engedély megkérése előtt helyszíni bejárást kell tartani.

A szakfelügyelet nem mentesít az esetleges rongálással kapcsolatos felelősség alól. Minden a kivitelezés alatt történt

rongálást haladéktalanul jelenteni kell cégünk felé! (kozmu@upc.hu)

A UPC hálózatban okozott bármilyen rongálásért a beruházó és a kivitelező anyagi felelősséggel tartozik.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

/ MELLÉKLETEK

Nincs rögzített adat.